

ПРЕДПИСАНИЕ № 574

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от «13» декабря 2017 года

г.Соликамск.

При обследовании объекта

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития речи - детский сад №13 «Солнечный» (компенсирующий)»

(МАДОУ «ЦРР - детский сад №13 «Солнечный»),

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 82а; ОГРН 1025901973833, ИНН 5919016310) и рассмотрении документов по результатам плановой выездной проверки, проведенной по распоряжению от 01.11.2017г. №1871 в период с 16.11.2017г. по 13.12.2017г.: акта проверки №208 от 06.12.2017г.; экспертных заключений №№386-сф, 389-сф от 30.11.2017г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) для защиты детей от солнца и осадков на территории 2 игровых площадок не оборудованы тентовые навесы, в нарушение данной части требований п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) в помещениях групп №№2,3,5,6,12, в горячем цехе пищеблока окна не обеспечены исправными откидными фрамугами; имеются видимые дефекты оконных рам в виде разрушений деревянных конструкций, в связи с чем, часть окон и фрамуг не открывают: я или полностью запечатаны, что не позволяет в полном объеме осуществлять режим проветривания помещений и качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, в нарушение данной части требований п.п.4.15, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) стены и потолки в буфетных и санитарных узлах в группах №№2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, в спальне группы №7, в музыкальном зале, в помещениях пищеблока не гладкие, имеют видимые дефекты отделки (участки с нарушением целостности покрытия, отслоения или отсутствия отделочной плитки и краски), связанные с протечкой кровли (помещения групповых на 2м этаже), что не допускает проведение качественной обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, в нарушение данной части требований п.п.5.1, 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) полы в буфетных 8 групп (кроме группы №№2,3), санитарных узлах групп №№7,8,10, в цехах пищеблока не гладкие, имеют видимые дефекты отделки, отслоения или отсутствия отделочной плитки, что не допускает проведение качественной обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, в нарушение данной части требований п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) в туалетных группах для детей раннего возраста №№2,3 установлено по 2 умывальные раковины (при требовании установки по 3 детских умывальных раковины), в нарушение данной части требований п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) в туалетных младших дошкольных групп №№5, 6 установлено соответственно 3 и 2 умывальные раковины для детей (при требовании установки по 4 детских умывальных раковины), по 2 унитаза (при требовании установки 4х детских унитазов), в нарушение данной части требований п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) размещение светильников в игровых 7 групп (кроме групп №№2,3,8) проведено в две линии вдоль длинных стен игровых помещений перпендикулярно окнам (при требовании вдоль светонесущей стены), в нарушение данной части требований п.7.7 (приложение №2) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. По результатам лабораторного контроля уровень искусственной освещенности не отвечает гигиеническим требованиям: из 25 замеров, выполненных в 3х группах, музыкальном и физкультурном залах, 8 замеров (32,0%) находятся ниже пределов гигиенических нормативов. Согласно экспертному заключению №389-сф от 30.11.2017г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний №4040 от 22.11.2017г.: уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в музыкальном и физкультурном залах не соответствует нормативным величинам, установленным п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

9. На момент проверки 12.12.2017г. (с 09.00 до 12.00) складские помещения пищеблока не оборудованы отдельной системой вентиляции, имеется только система принудительной (общеобменной вытяжной) вентиляции в варочном цехе (кольцевой воздуховод), при требовании оборудования каждой группы помещений (производственные, складские) отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением, в варочном цехе жарочный шкаф, являющийся источником выделения тепла, газов, не оборудован локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, в нарушение данной части требований п.п.8.1, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. На момент проверки 12.12.2017г. (с 09.00 до 12.00) нарушены отмостки вокруг здания, своевременный ремонт отмосток не проводится, в нарушение данной части требований п.17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, **предписываю:**

1. Оборудовать на территории 2 игровых площадок теньевые навесы, в соответствии с требованиями п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Провести замену окон в помещениях групп №№2,3,5,6,12, в горячем цехе пищеблока. Устранить дефекты оконных рам, оборудовать окна исправными устройствами, обеспечивающими условия для проведения режима проветривания помещений, согласно требованиям п.п.4.15, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Устранить дефекты отделки стен и потолков в буфетных и санитарных узлах в группах №№2,5,6, 7,8, в спальне группы №7, в музыкальном зале, в т.ч. связанные с протечкой кровли, в помещениях пищеблока. Провести ремонт кровли. Выполнить отделку всех помещений материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно требованиям п.п.5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Устранить дефекты отделки полов в буфетных 8 групп (кроме группы №№2,3), санитарных узлах групп №№7,8,10, в цехах пищеблока. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно требованиям п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Установить в туалетных в группах для детей раннего возраста №№2,3 по 3 умывальные раковины для детей, согласно требованиям п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Привести в туалетных младших дошкольных групп №№5, 6 набор санитарно-технического оборудования (детские умывальные раковины и унитазы) в соответствии требованиям п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. Провести размещение светильников в игровых 7 групп (кроме групп №№2,3,8) вдоль светонесущей стены, в соответствии с требованиями п.7.7 приложение №2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Привести уровень искусственной освещенности в музыкальном и физкультурном залах в соответствие нормативным величинам, установленным требованиями п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Представить документы, подтверждающие устранение нарушения.

9. Оборудовать на пищеблоке: складские помещения - отдельной системой вентиляции, в варочном цехе жарочный шкаф - локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, согласно требованиям п.п.8.1, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Провести ремонт отмосток здания детского сада в соответствии с требованиями п.17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Срок выполнения предписания по п.п.1-10: до 01.03.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение МАДОУ «ЦРР - детский сад №13 «Солнечный».

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении **пунктов 1-10** настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:

618548, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, 4-23-32. Ермаковой Татьяне Ивановне
(адрес, ф.и.о. должностного лица)

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания: до **01.03.2019г.**

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.

В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Главный специалист-эксперт
Северного территориального отдела

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Ермакова Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

Получил:

Заведующий МАДОУ «ЦРР - детский сад №13 «Солнечный»
13.12.2017г.



(М.И. Ковальчук)